



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
INSTITUTUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH



Str. Dr.A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Director: (+40 21) 318 36 00, (+40 21) 318 36 02, Fax: (+40 21) 312 3426

CENTRUL REGIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ CLUJ

Str. L.Pasteur, Nr. 6, 400349, Cluj-Napoca, ROMANIA
Tel: *(+40 264) 594252, Tel/Fax: (+40 264) 593112
Comisia pentru produse, materiale, substanțe chimice/amestecuri și echipamente
utilizate în contact cu apa potabilă

Solicitant:

S.C. SITCON PRIM S.R.L., București, sector 1, Bd. Dinicu Golescu nr. 43, cod poștal 010868, România – agent autorizat

NOTIFICARE
Nr. 28 din 25.10.2013

Comisia pentru produse, materiale, substanțe chimice/ amestecuri și echipamente utilizate în contact cu apa potabilă, din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică – Centrul Regional de Sănătate Publică Cluj, decide că următorul produs, material, substanță chimică, echipament utilizat(ă) în contact cu apa potabilă, poate fi comercializat(ă) și utilizat(ă) în România, conform prevederilor legale în vigoare.

1. Produs, material, substanță chimică/amestec, echipament utilizat(e) în contact cu apa potabilă: produs
- 1.1. denumirea comercială a produsului, materialului, substanței chimice/ amestecului, echipamentului utilizat(e) în contact cu apa potabilă: Țevi multistrat din PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, Tip FIBER BASALT PLUS, pentru instalații de apă
- 1.2. domeniul de utilizare: Realizarea instalațiilor de alimentare cu apă potabilă (rece și caldă, cu temperatura de până la +90°C)
- 1.3. instrucțiunile/ condițiile de utilizare: presiunea maximă de exploatare cu apă este cuprinsă în domeniul 2,5÷25 bar, în funcție de materialul țevii și SDR (conform instrucțiunilor de utilizare din documentația produsului și a reglementărilor tehnice precizate în Cap. 2.3.4. Condiții de punere în operă, al Acordului tehnic nr. 016-05/3524-2013, deșus în dosarul de produs (NP 084-2003 și I 9-1994).

Producătorul: WAVIN EKOPLASTIK s.r.o.,

2.1. Adresa: Rudeč 848, 277 13 Kostelec nad Labem

2.2. Țara: Republica Cehă

Notificarea produsului, materialului, substanței chimice/amestecului, echipamentului utilizat(e) în contact cu apa potabilă se face în conformitate cu Ordinul Ministrului Sănătății nr.275/ 26 martie 2012, privind aprobarea procedurii de reglementare sanitară pentru punerea pe piață a produselor, materialelor, substanțelor chimice/ amestecurilor și echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă, în baza art. 10 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată.

NOTIFICAREA ESTE VALABILĂ PE PERIOADA ÎN CARE NU SE FACE NICIO MODIFICARE ÎN COMPOZIȚIA ȘI CALITATEA PRODUSULUI. ORICE MODIFICARE A COMPOZIȚIEI ȘI CALITĂȚII PRODUSULUI DUCE ÎN MOD AUTOMAT LA ANULAREA NOTIFICĂRII

Medic șef centru,
Dr. Anda-Ioana CURTA



Șef secție,
Dr. Mariana VLAD

Întocmit,
Biol.pr. Brîndușa Monica BOCOȘ